

## СЕКЦІЯ 6: ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ

### АНАЛІЗ СПОСОБІВ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОТИ ВИКИДНИХ ГАЗІВ ТВЕРДОПАЛИВНИХ КОТЕЛЕНЬ

**Бойцан О.Ю., магістрант**

*КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра відновлювальних джерел енергії*

**Вступ.** Як відомо, ККД твердопаливних котлів – це відношення корисно використаної теплоти на нагрівання теплоносія, до всієї теплоти, яка була внесена в топку котла при спалюванні палива. Для успішного розвитку біоенергетики, а саме – отримання теплової енергії за рахунок спалювання твердого біопалива, важливим питанням залишається досягнення максимально можливого ККД котельні.

**Мета роботи.** Проаналізувати вплив чинників втрат на ККД котельні та засоби для його підвищення.

**Матеріали і результати дослідження.** ККД котла розраховується за формулою 1.

Найбільш вагомими є такі види втрат:

q1 – втрати теплоти з викидними газами (9-22%);

q2 – від хімічно неповного згорання палива (0,5-1%);

q3 – від механічно неповного згорання палива (3-11%);

q4 – втрати в навколишнє середовище (2,5-3,5%);

q5 – втрати з фізичним теплом шлаку (0,1-2,3%).

$$\eta = 100 - (q_1 + q_2 + q_3 + q_4 + q_5) \quad (1)$$

Якщо просумувати всі втрати, то максимально досяжний ККД котла складе:

$$\eta = 100 - (9 + 0,5 + 3 + 2,5 + 0,1) = 84,9\% \quad (2)$$

Аналіз втрат вказує на актуальність питання підвищення ефективності використання теплоти згорання палива, яке необхідно проводити шляхом додаткового відбирання теплоти, що втрачається з викидними газами.

Одним з варіантів є використання двигуна Стірлінга. Головна особливість якого, це здатність виконувати роботу використовуючи будь-яку різницю температур. Принцип роботи полягає у постійному чергуванні нагрівання та охолодження робочого тіла в герметично закритому циліндри.

Температура викидних газів, в залежності від котла і палива, коливається в межах 150-300 °C, а температура повітря навколошнього середовища в котельні 18 – 22 °C. Така різниця температур дає підставу дослідити, скільки теплоти можливо відібрati від викидних газів, не порушуючи при цьому теплового балансу системи, для збереження тяги. А також, дослідити режими роботи двигуна.

Переваги використання двигуна Стірлінга:

1. Робота навіть при незначній різниці температур;
2. Має високий ККД у порівнянні з іншими двигунами, особливо при використанні невеликого перепаду температур;

3. Проста конструкція та відсутність потреби у стартері;
4. Великий робочий ресурс та мала зношуваність деталей;
5. Працює тихо і без викидів. Не споживає робоче тіло.

Недоліки:

1. Залежність потужності від зовнішніх чинників;
2. Високий тиск у теплообміннику;
3. Теплообмінник необхідний з якісних, а тому - дорогих матеріалів;
4. Незвичне керування потужністю двигуна.

Ще одним варіантом використання теплоти викидних газів є її трансформація в електроенергію, за рахунок застосування термоелектричного генератора (ТЕГ). Отримана електроенергія може напряму живити навантаження, або заряджати акумулятор, що може бути застосовано для автоматизації котельні.

ТЕГ має наступний принцип роботи: між «холодною» та «гарячою» стороною знаходиться велика кількість термоелектричних елементів, що складаються мінімум з 2-х напівпровідникових паралелепіпедів (легованих домішками р- і n-типу). При різниці температур між обома сторонами напівпровідникових паралелепіпедів виникає різниця потенціалів. Таким чином, при відповідній різниці температур, можливе протікання електричного струму.

Проте зразки розроблених раніше ТЕГ виявлялись дорогими у виготовленні та мали відносно низький ККД, що пояснює гальмування на шляху до серійного виробництва подібних генераторів.

**Висновки.** Найбільший вплив на зниження ККД котельні мають втрати теплоти разом з викидними газами. Відбирання частини цієї теплоти можливе за рахунок використання двигуна Стірлінга, або ТЕГ.

Використання двигуна Стірлінга вигідне в умовах, коли ефективність роботи інших теплових двигунів (парових або газових турбін) виявляється нижчою, через недостатність різниці температур. Отриману механічну енергію, можна в подальшому перетворити на електричну, яку зручно використовувати для забезпечення власних потреб котельні.

ТЕГ не потребує проміжного перетворення в механічну енергію, генеруючи відразу електроенергію. Потребує дослідження для пошуку варіанту більш дешевого у виробництві.

Важливим моментом використання цих методів відбирання теплоти є дотримання теплового балансу, так як значне охолодження викидних газів може викликати порушення тяги, а створення штучної – додаткові витрати.

### **Перелік посилань**

1. Щекин Р.В. Справочник по теплоснабжению и вентиляции. Книга первая. Отопление и теплоснабжение / Р.В. Щекин и др. - 4-е изд., перераб. и доп. - Киев: Будівельник, 1976. – 416 с.
2. Уокер Г. Двигатели стирлінга / Г. Уокер – Москва: Машиностроение, 1985.– 386 с.
3. Бернштейн А.С. Термоэлектрические генераторы / А.С. Бернштейн – Массовая радиобиблиотека, выпуск 256 – Москва-Ленінград: Госэнергоиздат, 1956. – 47 с.